

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА НОРИЛЬСКА

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад № 78 «Василек»  
(МБДОУ «ДС №78 «Василек»)

ул. Набережная Урванцева, д. 43, р-н Центральный,  
г. Норильск, Красноярский край, 663300

Телефон: (3919) 42-26-93

E-mail: mdou78@norcom.ru

<http://vasilyek78.ucoz.ru/>

ЕГРЮЛ (ОГРН) 1022401630723

ОКПО 58802037

ИНН/КПП 2457051914/245701001

от «16» октября 2023 № 174

на № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 23

В отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы по  
муниципальному образованию  
г. Норильск

Информация об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности по Предписанию от 18.08.2021 № 136/1/1-5

Пункт предписания	Вид нарушения	Отметка об устранении
1	Для отделки стен коридора I эт. (помещения № 68, 71) используются обои с полимерным (виниловым) покрытием на флизелиновой и бумажной основе (сертификат соответствия С-RU.ПБ09.В.00001), имеющий класс пожарной опасности КМЗ (Г2, В2, Д3, Т2)	Выполнено. Очистка покрытия стен из обоев, оклеивание стен стеклообоями, окрас стен. Сертификат соответствия, фото прилагаются
2	Для отделки стен правой лестничной клетки (помещение № 41) используются обои с полимерным (виниловым) покрытием на флизелиновой и бумажной основе (сертификат соответствия С-RU.ПБ09.В.00001), имеющий класс пожарной опасности КМЗ (Г2, В2, Д3, Т2)	Выполнено. Заклучен контракт в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» от 05.06.2023 № 3245704989823000100 на выполнение ремонтно-восстановительных работ по замене отделки 3-х лестничных клеток. Произведена облицовка стен правой лестничной клетки керамической плиткой. Сертификат соответствия, фото прилагаются
3	Для отделки стен в левой лестничной клетке (помещение № 24 согласно технического паспорта) используются обои виниловые на флизелиновой основе (сертификат соответствия С-УА.ПБ09.В.00256), имеющие класс пожарной опасности КМЗ (Г1, В1, Д3, Т2)	Выполнено. Заклучен контракт в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» от 05.06.2023 № 3245704989823000100 на

		выполнение ремонтно-восстановительных работ по замене отделки 3-х лестничных клеток. Произведена облицовка стен левой лестничной клетки керамической плиткой. Сертификат соответствия, фото прилагаются
4	Для отделки стен в музыкальном зале (помещение № 24 согласно технического паспорта) используются обои виниловые на флизелиновой основе (сертификат соответствия С-УА.ПБ09.В.00256), имеющие класс пожарной опасности КМЗ (Г1, В1, Д3, Т2)	Выполнено. Очистка покрытия стен из обоев, окрас стен. Сертификат соответствия, фото прилагаются
5	Для отделки стен центральной лестничной клетки (помещение № 72 согласно технического паспорта) используются обои виниловые на флизелиновой основе (сертификат соответствия С-УА.ПБ09.В.00256), имеющие класс пожарной опасности КМЗ (Г1, В1, Д3, Т2)	Выполнено. Заключен контракт в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» от 05.06.2023 № 3245704989823000100 на выполнение ремонтно-восстановительных работ по замене отделки 3-х лестничных клеток. Произведена облицовка стен центральной лестничной клетки керамической плиткой. Сертификат соответствия, фото прилагаются

Заведующий МБДОУ  
«ДС №78 «Василек»



Л.В. Торопченко

Оверко И.А.,  
(3919)42-26-57