



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

Тел. (8-391) 226-89-50 Факс 226-90-49,

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в городе Норильске
г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 А

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 2

г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 А
(место выдачи предписания)

12.01.2023

Мною, Шарафиевой Викторией Азатовной главным специалистом-
экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в городе Норильске,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78
«Василёк».

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), кафельная плитка на полу имеет дефекты и повреждения (многочисленные сколы, отслойка) в туалетных групп «Звездочки», «Подсолнухи»;
- в нарушение требований п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в постирочном помещении прачечной на стенах отслойка покрасочного слоя, на потолке отслойка плитки из пенопласта, обоев, на полу многочисленные сколы кафельной плитки;

- в нарушение требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в моечной пищеблока установлены 2 моечные ванны, являющиеся источником выделения избытков тепла и влаги которые дополнительно не обеспечены местной системой вытяжной вентиляции.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абз. 5 п. 11⁴ постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. устранить нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), выразившихся в том, что кафельная плитка на полу имеет дефекты и повреждения (многочисленные сколы, отслойка) в туалетных группах «Звездочки», «Подсолнухи», в срок до 17.01.2024;

2. устранить нарушение нарушение требований п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, выразившихся в том, что в постирочном помещении прачечной на стенах отслойка покрасочного слоя, на потолке отслойка плитки из пенопласта, обоев, на полу многочисленные сколы кафельной плитки, в срок до 17.01.2024;

3. устранить нарушение требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившихся в том, что в моечной пищеблока установлены 2 моечные ванны, являющиеся источником выделения избытков тепла и влаги которые дополнительно не обеспечены местной системой вытяжной вентиляции, в срок до 17.01.2024.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательного учреждения «Детский сад № 78 «Василёк».

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 а, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 17.01.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Норильске



В.А. Шарафиева

С предписанием ознакомлен(а) «12» 01 2023г.
 (подпись) Зав. отд. Н.В. Таронченко (ФИО, должность)

Предписание вручено «12» 01 2023г.
 (подпись) Зав. отд. Н.В. Таронченко (ФИО, должность)

Копия предписания направлена в адрес муниципального учреждения «Управление общего и дошкольного образования администрации города Норильска», по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 34 а, e-mail: uo@norduo.ru.